



Empfänger	Absender	Auskünfte über das 28 VDC Gerät
AXA Power	Firma:	Typ:
Fax + 45 63 18 60 49	Fax:	Serien-Nr.:
Telefon + 45 63 18 60 00	Telefon:	Fehler-Code: / /
E-Mail : service@axapower.com	Ansprechpartner:	Bitte immer die Serien-Nummer des fehlerhaften Geräts angeben
	E-Mail:	

Zugriff zur Black Box:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster  und  um Zugriff zur Black Box zu bekommen.

2. Durch Aktivierung der Pfeiltasten gehen Sie bitte zu Fehler-Code Nr. : _____ / _____ / _____

3. Drücken Sie auf 

4. Drücken Sie auf  und lesen Sie folgende Informationen aus:

Eingangsspannung: Phase-Phase	L1-L2:	V	L2-L3:	V	L3-L1:	V
Eingangsfrequenz		Hz				
Spannung am DC Zwischenkreis	Momentanwert.:	V	Mittelwert:	V	Informationen sind nicht für 28 VDC Module vorhanden	
Wechselrichterstrom	Ph. A:	A	Ph. B:	A	Ph. C:	A
DC Ausgangsstrom		A				
DC Ausgangsspannung		V				
Modultemperatur		DC/AC		C°	Informationen sind nicht für 28 VDC Module vorhanden	
Interne Gleichsp.	-5V:	V	12 V:	V	17 V:	V
					30 V:	V
Setup-Werte	Spannung		V	Kompensation		V
				A:		A

Andere Fehleranzeigen (Lampen, Leuchtdioden, Schäden am Gehäuse usw.) :

Bemerkungen:

Ersatzteile sind über unsere Webseite www.axapower.com bestellbar.