





Направить в AXA Power Факс + 45 63 18 60 49 Телефон + 45 63 18 60 00 Email : service@axapower.com	Отправитель	Информация о AXA2300
	Компания:	Тип:
	Факс:	Серийный №:
	Телефон:	Код ошибки: / /
	Контактное лицо:	<i>Пожалуйста, всегда указывайте серийный номер неисправного источника питания</i>
	Email:	

Как вести поиск параметров в аварийном режиме:

1. Нажимайте на стрелки  пока не дойдете до аварийного режима/Alarm Log.
2. Нажмите **верхнюю**  стрелку для входа в режим.
3. Нажмите **центральную**  кнопку для отображения детальных параметров.
4. Нажмите **верхнюю**  стрелку и прочтите следующую информацию:

Входное напряжение	L1-L2 :	B	L2-L3 :	B	L3-L1 :	B
Входная частота		Гц				
Напряжение на батарее конденсаторов DC	DC 1 :	B	DC 2 :	B	SUM :	B
Выходное напряжение фаза-нейтраль	A-N :	B	B-N :	B	C-N :	B
Ток инвертора	Фаза A:	A	Фаза B:	A	Фаза C:	A
Выходной ток	Фаза A:	A	Фаза B:	A	Фаза C:	A
Температура модуля	Передняя панель:	C°	Задняя панель:	C°		
Внутреннее напряжение DC	-5B:	B	12B:	B	17B:	B
					24B:	B
Значение настроек	Напряжение:	B	Компенсация кабеля:			B

Прочие показания (лампы, светодиоды, повреждения корпуса и т.д.):

Примечания: