AXA POWER
www.axapower.com

Empfänger	Absender	Auskünfte über das Gerät
AXA Power	**Firma:**	**Typ:**
Fax: + 45 63 18 60 49	**Fax:**	**Serien-Nr.:**
Telefon: + 45 63 18 60 00	**Telefon:**	**Fehlercode: / /**
E-Mail: service@axapower.com	**Ansprechpartner:**	***Bitte immer die Serien-Nummer des fehlerhaften Geräts angeben***
	E-Mail:	

Zugriff zum Alarmmodus:

1. Drücken Sie eine der waagerechten Pfeilknöpfe, bis Sie zum **Alarmmodus** gelangen**.**

2. Drücken Sie den Pfeil **nach oben**, um in den Alarmmodus zu gelangen.

3. Drücken Sie den **Mittelknopf**, um detaillierte Parameter sehen zu können.

4. Drücken Sie den Pfeil **nach oben** und lesen Sie folgende Informationen aus:

Eingangsspannung		L1-L2 : V	L2-L3 : V	L3-L1 : V
Eingangsfrequenz		Hz		
Spannung am Gleichstrom-Kondensatorblock		DC 1 : V	DC 2 : V	SUM : V
Ausgangsspannung Phase-Null		A-N : V	B-N : V	C-N : V
Wechselrichterstrom		Ph A : A	Ph B : A	Ph C : A
Ausgangsstrom		Ph A : A	Ph B : A	Ph C : A
Modultemperatur		Vorne: C°	Hinten: C°	
Interne Gleichsp.	-5V : V	12 V : V	17 V : V	24 V : V
Setup-Werte		Spannung: V	Kabelkompensation: V	

Andere Fehleranzeigen (Lampen, Leuchtdioden, Schäden am Gehäuse usw.):

Bemerkungen:

Ersatzteile sind über unsere Webseite www.axapower.com bestellbar.

ITW GSE GROUP