


Transmettre à ITW GSE ApS AXA Power Fax : + 45 63 18 60 49 Tél. : + 45 63 18 60 00 E-mail : axaservice@itwgse.com	Expéditeur	Informations relatives au convertisseur AXA 2400
	Entreprise :	Type :
	Fax :	N° de série :
	Tél. :	Code d'erreur :
	Contact :	Date :
	E-mail :	Heure :

Comment accéder à la boîte noire :

- Appuyez sur le bouton central en maintenant la pression pendant environ 10 secondes pour entrer dans le menu des icônes.
- Pour sélectionner la « Boîte noire », il suffit d'utiliser les touches de navigation ◀▼▲▶ pour mettre en surbrillance l'icône.  Ensuite, appuyez sur ● pour accéder au menu.
- Utilisez les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance le défaut que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur ● pour sélectionner l'affichage des informations du défaut concerné. L'erreur est alors expliquée en texte clair.
- Appuyez sur ● pour afficher les détails relatifs au défaut mémorisé.
- Utilisez les touches ▼/▲ pour parcourir les données enregistrées et complétez le tableau ci-dessous.
- Utilisez ◀ pour quitter le sous-menu.
- Utilisez ◀ pour quitter le sous-menu et revenir au menu des icônes de base.



Tension de sortie :	A :	V	B :	V	C :	V	Moyenne :	V		
Courant de sortie :	A :	A	B :	A	C :	A	Moyenne :	A		
Courant onduleur :	A :	A	B :	A	C :	A	Commentaires :			
Tension DC :		V	Ondulation :			V				
Anti-flash 1 Niveau :		V	Ondulation :			V				
Anti-flash 2 Niveau :		V	Ondulation :			V				
Niveau ELS :		A	Niveau NVS :			V				
Tension de contrôle DC :		V								
Temp. onduleur :		°C		°C						
Consommation :		kWh	Actif :		:	:				
SETUP										
Tension :		V	Niveau ELS :							A
Ondulation anti-flash :		V	Niveau NVS :					V		

Autres indications (signalisation, voyants, dégats, etc.) :