



Empfänger	Absender	Auskünfte über das Gerät
AXA Power	Firma:	Typ:
Fax + 45 63 18 60 49	Fax:	Serien-Nr.:
Telefon + 45 63 18 60 00	Telefon:	Fehler-Code :        /        /
E-Mail: service@axapower.com	Ansprechpartner:	<b>Bitte immer die Serien-Nummer des fehlerhaften Geräts angeben</b>
	E-Mail:	

**Zugriff zur Black Box:**

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster  und  um Zugriff zur Black Box zu bekommen.

2. Durch Aktivierung der Pfeiltasten gehen Sie bitte zu Fehler-Code Nr. : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3. Drücken Sie auf 

4. Drücken Sie auf  und lesen Sie folgende Informationen aus:

<b>Eingangsspannung</b>	L1-L2:	V	L2-L3:	V	L3-L1:	V
<b>Eingangsfrequenz</b>		Hz				
<b>Spannung am Gleichstrom-Kondensatorblock</b>	Delta:	V	Momentanwert.:	V	Mittelwert:	V
<b>Ausgangsstrom</b>	Ph. A:	A	Ph. B:	A	Ph. C:	A
<b>Wechselrichterstrom</b>	Ph. A:	A	Ph. B:	A	Ph. C:	A
<b>Ausgangsspannung Phase-Null</b>	A-N :	V	B-N :	V	C-N:	V
<b>Modultemperatur</b>	DC:        C°	AC1:        C°	AC2:        C°	AC3:        C°		
<b>Interne Gleichsp.</b>	-5V:        V	12 V:        V	17 V:        V	30 V:        V		
<b>Setup-Werte</b>	Spannung:        V	Kompensation:        V	A:			A

Andere Fehleranzeigen (Lampen, Leuchtdioden, Schäden am Gehäuse usw.) :

Bemerkungen :

Ersatzteile sind über unsere Webseite [www.axapower.com](http://www.axapower.com) bestellbar.