





FAIRE PARVENIR A	EXPEDITEUR	INFORMATION - CONVERTISSEUR
AXA Power	Entreprise:	Type :
Fax + 45 63 18 60 49	Fax :	No série :
Phone + 45 63 18 60 00	Phone :	Code erreur : / /
Mail : service@axapower.com	Contact :	Merci de toujours nous communiquer le numéro série !!
	E-mail :	

Comment accéder au mode boîte noire :

1. Appuyer  et  simultanément pour accéder au mode boîte noire.

2. A l'aide des fleches ↑ ↓, accéder au code erreur no. . : _____ / _____ / _____

3. Appuyer 

4. Appuyer  et noter les informations suivants:

Tension d'entrée	L1-L2 :	V	L2-L3 :	V	L3-L1 :	V
Fréquence d'entrée		Hz				
Tension au bloc de condensateurs DC	Delta :	V		Avg. :	V	
Courant de sortie	Ph A :	A	Ph B :	A	Ph C :	A
Courant onduleur	Ph A :	A	Ph B :	A	Ph C :	A
Tension de sortie phase-neutre	A-N :	V	B-N :	V	C-N :	V
Temp. module			Gauche :	C°	Droite :	C°
Tens. Int. DC	-5V :	V	12 V :	V	17 V :	V
				30 V :	V	

Valeurs setup	Tension	V	Compensation :	V
----------------------	---------	---	----------------	---

Autres indications (signalisation, lampes à gaz, dégats etc.) :

Commentaires :

Pièces de rechanges sont accessibles sur www.axapower.com