



Remitir a ITW GSE ApS AXA Power Fax: + 45 63 18 60 49 Teléfono: + 45 63 18 60 00 Correo: axaservice@itwgse.com	Remitente	Información de convertidor AXA 2400
	Empresa:	Tipo:
	Fax:	N.º de serie:
	Teléfono:	Código de error:
	Contacto:	Fecha:
	C. electrónico:	Hora:

Cómo recuperar parámetros de la caja negra:

1. Pulse el botón  central y manténgalo pulsado durante unos diez segundos para acceder al menú de iconos.
2. Para seleccionar Caja negra, basta con usar las teclas de navegación ◀▼▲▶ a fin de resaltar el icono correspondiente.  A continuación, pulse ● para acceder al menú.
3. Use ▼/▲ para resaltar el fallo que desee ver.
4. Pulse ● para ver información sobre el error. El error se explica mediante texto sencillo.
5. Pulse ● para ver datos detallados sobre la alarma.
6. Use ▼/▲ para navegar por los datos registrados.
7. Use ◀ para salir del submenú.
8. Use ◀ para salir del submenú y volver al menú de iconos básico.

Tensión de salida:	A:	V	B:	V	C:	V	Media:	V	
Corriente de salida:	A:	A	B:	A	C:	A	Media:	A	
Corriente de inversor:	A:	A	B:	A	C:	A	Observaciones:		
Tensión CC:		V	Rizado:			V			
Enclavamiento nivel 1:		V	Rizado:			V			
Enclavamiento nivel 2:		V	Rizado:			V			
Nivel de supervisión diferencial:		A	Nivel NVS:			V			
Tensión CC de control:		V							
Temp. inversor:		C°		C°					
Consumo:		kWh	Hora:		:	:			
CONFIGURACIÓN									
Tensión:		V	Nivel ELS:			A			
Rizado enclavamiento:		V	Nivel NVS:			V			

Otras indicaciones (pilotos, LED, daños externos, etc.)